



LEGENDA:

SYMBOL:	OPIS:
	- ZŁĄCZE KONTROLNE/ZACISK PROBIERZCY INSTALACJI ODGROMOWEJ (puszka kontrolna na h=0,5m)
	- ZMÓD POZIOMY NA DACHU DRUT OCYKOWANY Ø8mm NA WSPORNIKACH DACHOWYCH
	- UZIOM FUNDAMENTOWY - BEDNARKA FeZn 30x4mm WYPROMADZONA Z ŁAWY FUNDAMENTOWEJ
	- IGŁICA ODGROMOWA NA DO OCHRONY KOMINÓW
	- PRZEWOD ODPROMADZAJĄCY BEDNARKA FeZn 25x4mm lub DRUT Ø8mm*

UWAGI:

- 1) W ZALEŻNOŚCI OD WYKONYWANEGO OCIEPLENIA
 - W PRZYPADKU OCIEPLENIA BUDYNKU STYROPIANEM NALEŻY PRZEWODY ODPROMADZAJĄCE WYKONAĆ Z BEDNARKI OCYKOWANEJ FeZn 25x4mm.
 - W PRZYPADKU OCIEPLENIA BUDYNKU WELĄĄ MINERALNĄ DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE PRZEWODÓW ODPROMADZAJĄCYCH Z DRUTU OCYKOWANEGO Ø8mm UKŁADANEGO W RURKACH GRUBOŚCIENNYCH (>5mm).
- ALTERNATYWNIE ZMODY PIONOWE MOŻNA WYKONAĆ NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH JAKO ZMODY NAPIĘŻANE POWYŻSZE UZGODNIĆ NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM ORAZ ARCHITEKTEM PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.
- INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAĆ W POSTACI SIATKI ZMÓDÓW NISKICH O ŚREDNICY 8mm MOCOWANYCH NA PODSTAWACH BETONOWYCH KLEJONYCH DO POKRYCIA DACHU.
- URZĄDZENIA WENTYLACYJNE CHRONIĆ PRZED WYŁADOWANIAM I ATMOSFERYCZNYMI ZA POMOCĄ MASZTÓW ODGROMOWYCH IZOLOWANYCH O WYSOKOŚCI ZM.
- ZACHOWAĆ ODSTĘPY BEZPIECZNE > 45cm OD CHRONIONYCH URZĄDZEŃ.
- PROJEKTOWANE MASZTY ODGROMOWE POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ UMIESZCZONĄ NA DACHU.
- PODSTAWY EWENTUALNYCH WENTYLATORÓW, KONSTRUKCJE WSPORCZE CENTRAL WENTYLACYJNYCH, ZEMNIEJRZNYCH URZĄDZEŃ OGRZEWANIA ITP. POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ POPRZECZ ISKIERNIKI.
- DO INSTALACJI ODGROMOWEJ POŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY TRWAŁE ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DACHU (KONSTRUKCJE KOMINÓW, ITP.).
- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA WIELOARKUSZOWEJ NORMY PN-EN 62305 OCHRONA ODGROMOWA.
- PO WYKONANIU INSTALACJI NALEŻY SPORZĄDZIĆ METRYKĘ INSTALACJI DGROMOWEJ.



OBIEKT/ INWESTYCJA:	ZMIANA SPOSOBU UZYSKOWANIA W CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARZECZEGO ZWIĄZANEGO Z DZIAŁALNOŚCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO NA POMIĘSZCZENIA ADMINISTRACYJNO BIUROWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ UJĘCIA WODY
ADRES INWESTYCJI:	DZIAŁKA NR EMD. 75/3 W M. JASTKÓW
INWESTOR:	GMINA JASTKÓW, 21-002 JASTKÓW, PAMIĘNSCZYŻYNA, UL. CHMIELOWA 3
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Artur Wiczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Zbigniew Szecówka

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Cieplik upr.nr 22/02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

Biuro Technicznego Handlowe "Energo-TECH" Zbigniew Szecówka
ul. Zielona 26k. 42-360 Poreč
tel. +48 606 155 803

NAZWA RYSUNKU:	RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ	DATA:	12.2018	SKALA:	1:-- --	NUMER RYSUNKU:	E3
ZASTRZEŻENIE: Wszelkie prawa, wynalazki i listawy o prawie autorskim rysunek niniejszy nie może być przetwarzany, udostępniany lub odtwarzany w inny sposób bez zgody jednostki autorskiej rysunek opracowano w programie ZWCAD 2012							